



לכבוד

משתתפי מכרז 37/23 החלפת קו מים ראשי עין העמק

### הנדון: תשובות לשאלות הבהרה

- שאלה: האם ניתן להשתמש בזוויות לריתוך פנים בקוטר 250...?

תשובה: ניתן להשתמש בזוויות לריתוך פנים בקוטר 250 מ"מ במקום אלקטרופיוזן.
- שאלה: האם ניתן להשתמש ברוכב מעבר 110\*250 או 90\*250 במקום הסתעפות מעבר בכתב הכמויות מופיע כמות של 44 יח' (הסתעפות עולה כ-פי 4).....?

תשובה: לא ניתן להשתמש ברוכבים. יש להשתמש הסתעפות מעבר (ניתן להשתמש בהסתעפות בריתוך פנים במקום אלקטרופיוזן) כפי שמצוין בכתב הכמויות ובתוכניות.
- שאלה: הגדרתם מתאם אוגן SF 250\*8". האם ניתן להשתמש במתאם אוגן ארוך 250 ולרתך מעבר קוטר מבוטן 8" \*10" (מתאם SF עולה כ-פי 3)...?

תשובה: ניתן להשתמש במתאם אוגן ארוך 250 מ"מ ולרתך מעבר קוטר מבוטן בקוטר מתאים.
- שאלה: חתך תעלה טיפוסי בכביש-הגדרתם מילוי בטון CLSM בגובה מינימלי מעל הצינור 70 ס"מ. האם ניתן למלא במצע אי' (הבטון יקר בכ-פי 3).....?

תשובה: לא מאושר. יש למלא את התעלה בהתאם לפרט ד' בגיליון הפרטים.

בברכה,  
אדריכל ברוך שמיר  
מהנדס המועצה

